

YÖNETİMİZ TARAFINDAN YAPILAN İŞLER

- 1- Elektrik malzemesi alındı. Site içerisinde Led Dış Aydınlatma Armatürleri değiştirildi.



- 2- Jeneratörün yıllık bakımı yapıldı.



- 3- Çim biçme makinesi garantiden yenilendi.



4- Asansör Dairesinde Makine Mühendisleri Odasının belirttiđi eksiklikler giderildi.



5- Asansör Dairesinde Makine Mühendisleri Odasının belirttiđi kapılarla ilgili eksiklikler tamamlandı.



- 6- Sığınaklardaki su tesisatı bağlantısının mevcut su saatlerine bağlantısı yapıldı.
- 7- Asansör kabini içerisi ile Güvenlik Kulübesi arasında telefon haberleşme bağlantısı yapıldı. Site giriş Güvenlik Kulübesine bu amaçla telefon santrali kuruldu. Acil bir durumda asansör telefonundan "0" tuşuna basılarak Güvenlikle irtibata geçilecektir.



- 8- Asansör dairesinden Yangın Algılama panosuna yönetmelik gereği alarm kablosu çekildi. Budan böyle Yangın Alarmı oluştuğunda Asansörler kapıları kapatıp, kendisini güvenli bir kata getirecektir.
- 9- Kombilerin bulunduğu oda içerisinde açılan menfezlerin tamirati yapıldı.



- 10- Site Giriş Güvenlik Kulübesinde bulunan HGS sisteminin (Araç Giriş ve Çıkış) bilgisayar ortamında kayıtlarının tutulması için odada bulunan mevcut Bilgisayar kullanılabilir hale getirildi.

